

公民館等15施設LED照明機器更新調査

部名	課名	施設名	建物名	更新対象機器				共通			LED屋内								LED屋外		
				LED屋内	LED屋外	空調設備	受変電設備	電力契約情報 (低圧・高圧・特別高圧)	R4年度年間電気代 (円)	省エネ診断 実施状況	図面の有無 (データ・紙の別)	室内照明器具数				誘導灯数		使用状況			
												白熱灯	蛍光灯	水銀灯・HID	LED	従来型	LED	使用日数 (日/月)		使用時間 (日)	図面の有無 (データ・紙の別)
まちづくり振興部	産業振興課	ゆうあいプラザ	ゆうあいプラザ	○	○			高圧(白山公民館と共有)	1,384,096円	○	紙	12	122	22	99	14	2	28日	12時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	戸頭公民館	戸頭公民館	○	○		○	高圧	2,883,983円	○	紙	52	198	0	8	8	4	30日	10時間	紙	
福祉部	子育て支援課(生涯学習課)	戸頭公民館	戸頭子育て支援センター(戸頭公民館別館)	○	○			高圧	(戸頭公民館に含む) 1,065,920円	○	紙	0	47	0	2	0	4	30日	10時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	白山公民館	白山公民館	○	○			高圧(ゆうあいプラザと共有)	1,065,920円	○	紙	69	81	4	36	12	0	30日	10時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	小文間公民館	小文間公民館	○	○	○		低圧	977,971円		紙	13	70	4	16	4	0	30日	10時間		
教育委員会	生涯学習課	寺原公民館	寺原公民館	○	○	○	○	高圧	1,919,672円		紙	51	126		4	8		30日	10時間		
教育委員会	生涯学習課	永山公民館	永山公民館	○	○	○	○	高圧	1,850,701円		紙	15	91	0	29	8	1	30日	10時間		
教育委員会	生涯学習課	相馬南公民館	相馬南公民館	○	○	○		低圧	770,457円	○	紙	11	59	0	0	3	1	30日	8時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	高須公民館	高須公民館	○	○	○		低圧	652,829円		紙	6	58	0	0	2	2	30日	8時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	久賀公民館	久賀公民館	○		○		低圧	881,326円		紙	10	48	0	0	2		30日	8時間		
教育委員会	生涯学習課	相馬公民館	相馬公民館	○	○	○		低圧	866,618円		紙	13	71	0	0	2	0	30日	8時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	六郷公民館	六郷公民館	○	○			低圧	829,394円		紙	13	47	0	0	2	0	30日	8時間	紙	
教育委員会	生涯学習課	山王公民館	山王公民館	○		○		低圧	835,851円		紙	17	37	0	0	1	0	30日	8時間		
教育委員会	生涯学習課	埋蔵文化財センター	埋蔵文化財センター	○				低圧(従量及び低圧)	854,015円	○	紙	49	151	0	32	4	1	20日	9時間		
教育委員会	図書館	ふじしろ図書館	ふじしろ図書館	○	○		○	高圧	5,000,000円	○	紙	164	420	0	38	2	0	26日	10時間	紙	
				15	12	8	4		#####			15	495	1626	30	264	72	15			9

屋外照明器具数 ※概算						空調設備	受変電設備	建築年	築後年数
使用状況				使用日数 (日/月)	使用時間 (日)	図面の有無 (データ・紙の別)	図面の有無 (データ・紙の別)	建築年	築後年数
白熱灯	蛍光灯	水銀灯・HID	LED						
0	0	8	0	30日	5時間		紙	1982年	43年
10	7	0	0	30日	4時間		紙	1983年	42年
0	3	0	0	30日	4時間			2018年	7年
0	5	0	0	30日	4時間		紙	1987年	38年
0	0	0	0	30日	4時間	紙		1975年	50年
1	2	3		30日	4時間	紙	紙	1977年	48年
2		2		30日	4時間	紙	紙	1976年	49年
3	4	2	0	30日	4時間	紙		1986年	39年
2	0	0	1	30日	4時間	紙		1979年	46年
						紙		1984年	41年
0	3	0	0	30日	4時間	紙		1988年	37年
0	2	0	0	30日	4時間			1982年	43年
						紙		1985年	40年
								1999年	26年
4	46	7	0	30日	5時間		紙	2002年	23年
22	72	22	1			8	6		