

整理番号：5-1

提言題名：藤代駅南口エスカレーター及び階段前の水はけが悪い件について

**【提言の要旨】**

雨の日に藤代駅南口を利用すると、エスカレーター及び階段前が大きな水たまりになっています。敷かれているブロックが微妙に低くなっていて、排水が悪くなっているのではないのでしょうか。多くの利用者が大変不便に感じていますので、雨の日に一度現場を見ていただき、早急に改善をお願いします

(令和元年5月受付)

**【回答の要旨】**

雨が降った5月21日10時頃に管理課の職員が現場確認しました。適切な勾配になっていないことと、排水升等がないことが原因で、雨が降ると水たまりが出来ています。今後その場所に排水施設を設け、水溜りができないように対応します。

(管理課 令和元年5月回答)