

## 露店等開設チェックシート

該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

項 目	内 容	確認欄
露店開設場所	消防水利（消火栓、防火水槽等）の使用に支障を及ぼす場所には設置していません。	
自主防火管理	消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置していません。	
消火器	消火器を準備しています。	
	消火器の正しい取扱い方法を確認しています。	
火気使用器具	火気使用器具は、安定した不燃性の台のうえで使用しています。	
	火気使用器具の周囲には可燃物との安全な距離を置いています。	
LP ガスを使用する器具	LP ガスボンベは転倒しないように設置し、火気器具とおおむね2m以上離れた位置に設置しています。	
	ひび割れしているゴムホースは使用していません。	
	ゴムホースの接続部は、抜け防止用のホースバンドで固定してあります。	
炭・まきを使用する器具	使用中はみだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。	
ガソリン等を使用する器具	発電機の正しい使用方法を確認しています。	
	途中で燃料補給しなくても良いように使用します。	
	補給するときは必ずエンジンを停止します。	
電気器具	水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。	
	たこ足配線はせず、許容電流を守っています。	
危険物の容器	ガソリンは金属製の携行缶を使用しています。	
	容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所で圧力を抜いて使用します。	
放火防止対策	露店を2日以上にわたり開設する場合は、火気器具、燃料等は露店終了後に持ち帰り、存置しません。	
	放火されないために、整理整頓を確実に実施します。	